



Fantalux GmbH
Seestrasse 321b
8804 Au

Kundenr.
535417

Ihr Zeichen
Silvio Rahm

Unser Zeichen
Thomas Koller

Datum
17.06.2022

Bewilligung

Nummer: **22.0467**
gültig bis: **17.12.2024**

Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0374** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **LED-Rohrleuchte für EX-Zonen 2/21**

Handelsmarken: **SAMMODE**

Typenbezeichnung	Nenndaten				
Jamin 100 12H	220-240V~	50/60Hz	16W	77mA	1850lm
Jamin 100 13H	220-240V~	50/60Hz	23W	110mA	2775lm
Jamin 100 15H	220-240V~	50/60Hz	37W	167mA	4625lm
Jamin 133 23H	220-240V~	50/60Hz	44W	210mA	5550lm
Jamin 133 25H	220-240V~	50/60Hz	73W	322mA	9250lm
Boyle 100 12H	220-240V~	50/60Hz	16W	77mA	1850lm





Bewilligung Nummer: **22.0467**

Typenbezeichnung Nenndaten

Boyle 100 13H	220-240V~	50/60Hz	23W	110mA	2775lm
Boyle 100 15H	220-240V~	50/60Hz	37W	167mA	4625lm
Boyle 133 23H	220-240V~	50/60Hz	44W	210mA	5550lm
Boyle 133 25H	220-240V~	50/60Hz	73W	322mA	9250lm

Schutzklasse: I

Schutzgrad: IP 66/68

Grundlagen: EU-BMP / INERIS / 15ATEX0005X / 26.09.2018
BMP / INERIS / 15ATEX3002X / 27.09.2018
QS Produkt / INERIS / 04ATEXQ705 / 17.12.2021
DoC / Sammode SA / EU-Konformitätserklärung Jamin / 23.11.2021
DoC / Sammode SA / EU-Konformitätserklärung Boyle / 23.11.2021

Bemerkung: EX II 3G Ex ec IIC T4 Gc
EX II 2D Ex tb IIIC T70°C Db

Prüfnormen: EN 60079-0:2018
EN 60079-7:2015 + A1:18
EN 60079-31:2014

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989
EN 61547:2009

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI


Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

