



Fantalux GmbH
Seestrasse 321b
8804 Au

Kundennr.
535417

Ihr Zeichen
Silvio Rahm

Unser Zeichen
Thomas Koller

Datum
09.06.2023

Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

23.0384
17.06.2026



Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **20-BS-0253** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **LED-Wannenleuchte für EX-Zonen 2/22**

Handelsmarken: **VYR TYCH**

Typenbezeichnung: **Nenndaten**

EXTRA-N-LED-... 220-240V~ 50/60Hz 9-87W 1086-10286lm

Schutzklasse: **I**

Schutzgrad: **IP 66**

Grundlagen: Type Examination Certificate / FTZÚ Ostrava - Radvanice / 16 ATEX 0102X / 29.10.2021
Test Report / FTZÚ Ostrava - Radvanice / 16-0102-2 / 29.10.2021
DoC / Vyrtych a.s. / EU declaration of conformity / 13.04.2023





Bewilligung

Nummer: **23.0384**

Bemerkung:

EX II 3G Ex nR IIC T6 Gc
EX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

Prüfnormen:

EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014

EN IEC 60598-1:2021
EN 60598-2-1:1989
EN IEC 60598-2-22:2022
EN 60598-2-24:2013
EN 62471:2008
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61547:2009

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

